



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НИШ СТРАХИЊИЋА БАНА 66
Број: 363-344-89/2018-18
Датум: 21. 08. 2018. године

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 21.08.2017.године у 7,30 у предмету вршења ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора стања мостовске конструкције на државном путу првог А реда број 1

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

неопходност предузимања хитних мера ради очувања употребне вредности пута и спречавања односно отклањања непосредне опасности по животе учесника у саобраћају на државном путу првог А реда број 1

Инспекцијски надзор је извршио:
Име и презиме: [REDACTED]
Број службене легитимације: 18-021

Инспекцијском надзору присутни:
[REDACTED] дипл.инж.грађ, надзорни орган.

Инспекцијски надзор је извршен код надзираних субјеката који је:
-Регистровани субјекат
-Правно лице

Пословно име и назив: ЈП „Путеви Србије“ Београд
ПИБ: 1041260456
Матични број: 20132248
Заступник / одговорно лице: Зоран Животе Дробњак
Функција: директор

ЈМБГ / Лични број / Број пасоша: ЈМБГ [REDACTED]
Седиште: Београд, Бу. Краља Александра 282

Инспекцијски надзор је започет дана 21.08 2018. године у 7,30 часова, а завршен у 14,00 часова.

Инспекцијски надзор је извршен од места звано Липовица на државном путу првог А реда број 1.

Инспекцијски надзор је покренут:

- По службеној дужности;

Налог за инспекцијски надзор

Име и презиме лица које је издало налог: [REDACTED]

Функција лица које је издало налог: помоћник министра

Датум издавања налога: бр 83 од 20.08.2018. године.

Предмет налога: Инспекцијски преглед стања моста на државном путу првог А реда број 1

2. Предмет инспекцијског надзора

Стање мостовске конструкције на државном путу првог А реда број 1

3. Опис затеченог стања

У време инспекцијског надзора на државном путу првог А реда број 1 на стационажи 462+200 на мосту је уочено конкавно удубљење коловозне површине. На споју возне и зауставне траке дошло је до појаве подужне пукотине. Са доње стране носеће АБ конструкције постоје поречне прелине а на стубу С2 уочене су вертикалне прелине као и вертикалне пукотине на темељној стопи као и лом дела темељне стопе.

Допунским прегледом од стране рониоца констатовано је да се део темеља који је у води већим делом не ослања на тло, и да је дошло до испирања материјала испод темељне стопе.

Испрд прага у реци, који се налази 10 метара узводно од моста формирао се спруд и воду у потпуности је ток реке усмерен ка стубу С2.

Овакво стање мостовске конструкције није безбедно за одвијање моторног саобраћаја на њему.

4. Мере за отклањање незаконитости

Забрањује се надзираном субјекту ЈП „Путеви Србије“ употреба моста на државном путу првог А реда број 1 на стационажи 462+200 за одвијање моторног саобраћаја, до отклањања недостатка.

Рок за поступање по мери: одмах

Налаже се надзираном субјекту ЈП „Путеви Србије“ да предузме мере и отклони горе описане недостатке на мостовској конструкцији, и исти доведе у функционално стање.

Рок за поступање по мери: у року од 30 дана
Рок тече од: дана пријема записника

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од осам дана .

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.

5. Примедбе на записник


Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника, у противном се сматра да је сагласан са наложеним мерама

Записник је сачињен у три истоветна примерака, од којих се по један доставља надзираним субјектима, а један примерака је запотребе инспекције.

Записник сачињен у Нишу , 21.08.2018. године

Прилог-контролна листа

Надзирани субјекти / присутна лица:


[Redacted]

Инспектор


[Redacted]

Достављено:

- надзираном субјекту
- инспекцији