



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-01435/2015-14

Датум: 23.12.2015. године

Немањина 22-26, Београд


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву БГ ИНВЕСТ д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, по овлашћењу „Телеком Србија“ а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, број 350-01-01435/2015-14 од 05.11.2015. године за издавање локацијских услова и достављених услова од 18.12.2015. године, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10), члана 53а. и члана 133. став 2. тачка 9. и 16. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14-исправка), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 35/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС број 22/15 и 89/15), у складу са Просторним планом општине Голубац („Сл. гласник општине Голубац“, бр. 3/2011) и овлашћења садржаног у решењу министра број 031-01-00021/2015-02 од 03.08.2015. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I** За изградњу радио базне станице „Босман (Стари рудник)“ – POV1, POQ11 Голубац (антенски стуб са антенама и кабинетима), трансформаторске станице BSTS 10/0,4 kV и локалног подземног вода 10 kV са уклапањем у мрежу 10 kV, на к.п. бр. 2537/2, 2818/3, 2845/1, 2845/3, 2851/1, 2851/4, 2851/6, 2852/3, 2853/1, 2853/6, 2859, 2867/1, 2877/1, 2879/1, 2882/3, 2883/1, 2935/1, 2935/2, 2936, 2937, 2941/1, 4657/1, 4658/1 и 4658/3 К.О. Добра, у Националном парку „Ђердап“, на територији општине Голубац, потребни за израду идејног пројекта, у складу са Просторним планом општине Голубац („Сл. гласник општине Голубац“, бр. 3/2011).

Изградња радио базне станице „Босман (Стари рудник)“ – POV1, POQ11 Голубац (антенског стуба са антенама и кабинетима за мобилну телефонију) је планирана на к.п. бр. 2935/1 К.О. Добра.

Изградња бетонске стубне трафостанице (BSTS) 10/0,4 kV и 1 kV вода за напајање локације антенског стуба за мобилну телефонију је планирана на к.п. бр. 2935/1 К.О. Добра.



Изградња 10 kV вода за напајање BSTS 10/0,4 kV је планирана на к.п. бр. 2537/2, 2818/3, 2851/4, 2851/6, 2852/3, 2853/1, 2853/6, 2867/1, 2877/1, 2879/1, 2882/3, 2883/1, 2935/1, 2935/2, 2936, 2937, 2941/1, 4657/1 и 4658/3 К.О. Добра.

На кп бр. 2851/1 К.О. Добра, планирана је изградња армиранобетонског стуба са растављачем, висине 12,0 м.

Објекти су категорије: Г, класификациони бројеви: 221300, 222410 и 222420.

II ПЛАНИРАНА НАМЕНА НА ПАРЦЕЛИ:

Предметне к.п. бр. 2537/2, 2818/3, 2851/4, 2851/6, 2852/3, 2853/1, 2853/6, 2867/1, 2877/1, 2879/1, 2882/3, 2883/1, 2935/1, 2935/2, 2936, 2937, 2941/1, 4657/1 и 4658/3 КО Добра се налазе у обухвату Просторног плана општине Голубац, у подручју заштите НП „Ђердап“.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:

Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру:

Базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија. Непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30m²) и спречити блиску изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити и спречити сигнал).

Приступ локацији:

Локација базне станице на к.п. бр. 2935/1 К.О. Добра има обезбеђен приступ на јавну саобраћајни површину преко кп бр. 2935/2, 2936, 2937 и 4657/1 К.О. Добра.

Парцелација:

За потребе лоцирања радио базне станице „Босман-Стари рудник“ са антенским стубом са антенама и кабинетима за мобилну телефонију, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђеног планским документом, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварија.

Грађевинску парцелу формирати кроз израду пројекта парцелације, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру:

Електроенергетски објекти, као и објекти у близини истих, могу се градити уз поштовање важећих прописа, одговарајућих техничких препорука “Електродистрибуције Србије” и техничких услова “Електромереже Србије”, као и услова и сагласности надлежне електродистрибуције.

Заштитни коридори за надземне водове, у коме није дозвољена изградња друге врсте објеката, износе 5m за далеководе до 10(20)kV.

При томе се морају поштовати услови дефинисани Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV