



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-79/17/2016-02

Датум: 29.08.2016. године

Београд

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - Радови на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће „Петар Антонијевић“ на Церовића брду, на територији града Ужица, назив и ознака из општег речника: 45252120 - 5 – радови на изградњи постројења за прераду воде; 45252126 - 7 – радови на изградњи постројења за прераду пијаће воде.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 4

1. На страни 144. и 145. конкурсне документације, у оквиру Предмера и предрачуна – део IV ТАБЛАСТЕ УСТАВЕ, 4.1 Табласти затварач, мења се следећи текст:


IV	TABLASTE USTAVE				
4.1.	Tablasti zatvarac				
	Nabavka, transport i ugradnja tablaste ustave na elektro pogon dimenzija 1000x1000. Ugradbene mere odgovaraju važećim standardima (DIN 19569). Zatvarači se postavljaju na betonskim kanalima za dovod vode na filtere. Zatvarači su od nerđajućeg čelika SS 304 i zaptivnom gumom od EPDM-a. zatvarači se isporučuju sa pneumatskim pogonom u skladu sa važećim standardima.				

тако да сада измењен (болдован и подвучен) текст, гласи:

IV	TABLASTE USTAVE				
4.1.	Tablasti zatvarac				
	Nabavka, transport i ugradnja tablaste				

ustave na elektro pogon dimenzija 1000X1000. Ugradbene mere odgovaraju važećim standardima (DIN 19569). Zatvarači se postavljaju na betonskim kanalima za dovod vode na filtere. Zatvarači su od nerđajućeg čelika SS 304 i zaptivnom gumom od EPDM-a. Zatvarači se isporučuju sa elektro pogonom – AUMA ili slično u skladu sa važećim standardima.				
---	--	--	--	--

Председник комисије за јавну набавку



Јованка Атанацковић