



JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD" SURDULICA

17530 Surdulica ul. Srpskih Vladara 67

Тел: 017/815-148 факс: 017/815-866 е-маил: kalifer@mts.rs

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ: 100948572

текући рачуни : 160-7173-91 BancaIntesa , 205-30027-23 Комерцијална банка

JAVNO PREDUZEĆE P.O.

"V O D O V O D"

Br.3501/1 25.09.2019.god

SURDULICA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU

KOTLOVA I GREJNIH TELA

"F O S"

Сurdulica

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
KOTLOVA I GREJNIH TELA

"FO"

Br.

440

25.09.2019.god.

SURDULICA

Predmet: Tehnički uslovi za izradu **Urbanističkog projekta priključka na Državni**
Ib reda, broj 40, na katastarskoj parceli br.3357 u ul.Surduličkih mučenika
u okviru Usklađenog plana generalne regulacije naselja Surdulica

Na osnovu zahteva br.**3501** od 09.09.2019.godine za izdavanje tehničkih
uslova, JP "Vodovod" Surdulica izadaje:

TEHNIČKE USLOVE

1. Na predmetnoj kat.parceli postoje podzemne instalacije vodovoda u nadležnosti JP "Vodovod" Surdulica, uctana na idejnom rešenju saobraćajnog priključka. Kako se trasa postojeće vodovodne mreže ukršta sa priključkom, potrebno je zamieniti vodovodne cevi u delu koji zahvata predmetni objekat i 5 metar ispred i iza. Gore nevedeno je potrebno uraditi iz razloga što su postojeće cevi od azbest-cementa, a i često dolazi do havarije na istom, kako bi se izbeglo kasnije raskopavanje asfaltirane površine priključka na državnom putu. Deo vodovodne mreže uraditi od HDPE cevi visoke gustine DN110mm, spajanje vršiti elektrofuzionim zavarivanjem. Vodovodne cevi moraju biti ukopane minimum 1,2 metara u sloju od peska, ostatak rova popuniti šljunkom uz nabijanje istog.

Za eventualne načinjene štete na podzemnim instalacijama vodovoda od strane investitora, troškove na otklanjanju iste snosi investitor.

Za detaljne informacije obratiti se tehničkoj službi JP "Vodovod" Surdulica.



IZVRŠNI DIREKTOR
TEHNIČKOG SEKTORA
Saša Dilić dipl.maš.inž.

