



ЕМС

БЕОГРАД			
ПРИМЉЕНО: 22 JUL 2022			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	710-37/21		

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-1382/2021-

Датум: 22-07-2022

010

Предмет: Сагласност на Елаборат приближавања ДВ 220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта – ТС Београд 3 и Елаборат планираног ДВ 2x400 kV ТС Обреновац – ТС Бајина Башта и планиране станице за снабдевање моторних возила горивом уз аутопут Е-763, деоница Уб – Лајковац

Веза: Услови број 130-00-UTD-003-1382/2021-002 од 20.09.2021. године

На основу вашег захтева број 337-1/22 од 03.06.2022. године, који је код нас заведен дана 03.06.2022. године под бројем АСЕ-29534, увидом у достављену документацију у папирној форми (Елаборат приближавања ДВ 220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта – ТС Београд 3 и планираног ДВ 2x400 kV ТС Обреновац – ТС Бајина Башта и планиране станице за снабдевање моторних возила горивом уз аутопут Е-763, деоница Уб – Лајковац), у три примерка у папирном облику и 1 на CD-у, дајемо

САГЛАСНОСТ:

на Елаборат приближавања ДВ 220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта – ТС Београд 3 и планираног ДВ 2x400 kV ТС Обреновац – ТС Бајина Башта и планиране станице за снабдевање моторних возила горивом уз аутопут Е-763, деоница Уб – Лајковац (осим за објекте бр. 1а, 10 и ограду), уз следеће напомене:

1. Пре почетка било каквих активности у заштитном појасу далековода потребно је о томе обавестити представнике ЕМС АД.
2. Приликом извођења било каквих радова, као и приликом изградње и у току експлоатације, препоручујемо да водите рачуна да се ни са чим и ни под којим условима не приближите проводницима далековода напонског нивоа 220 kV на мање од 6 m и нивоа 400 kV на мање од 7 m.
3. Приликом извођења било каквих радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода ни на који начин не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Забрањено је насипање темеља стубова.
4. Све радове у току изградње, као и приликом експлоатације изводити у скаладу са мерама безбедности које су наведене у пројектно техничкој документацији за изградњу на коју је издата сагласност.

Сагласност важи две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности исте.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Жарку Томићу на тел. 011/3957-344.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије



Бранко Торђевић, дипл. инж. електр.

Прилог:

- Оверен један примерак Елабората приближавања ДВ 220 kV бр. 204 ТС Бајина Башта – ТС Београд 3 и планираног ДВ 2x400 kV ТС Обреновац – ТС Бајина Башта и планиране станице за снабдевање моторних возила горивом уз аутопут Е-763, деоница Уб – Лајковац

Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Београд + оверен један примерак Елабората

- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената преносног система, Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова

Други оригинал:

- Архива