

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606


e-mail: info@bvk.rs

Датум: 30.12.2022



Служба за развој
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 846
Факс: 3610 953
e-mail: ana.popovic@bvk.rs

Архивски број: 81200/14-1/2602/22



ЗА: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

Булевар деспота Стефана 56

11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу трафостанице високог напона „Сајам“, градска општина Савски венац

У оквиру сарадње на изради услова водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу трафостанице високог напона „Сајам“, градска општина Савски венац, извештавамо вас следеће:

На достављеној ситуацији у електронској форми упртали смо Вам постојећу водоводну мрежу.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом пројекта припада I висинској зони.

За предметно посручје нису дате потребне количине воде.

У обухвату Урбанистичког пројекта планиране су површине јавне намене:

- инфраструктурне површине:
 - трафостаница (ТС),
 - прикључно-разводно постројење (ПРП),
- јавне зелене површине:
 - сквер (ЗП2),
 - заштитни зелени појас (ЗП5),
 - јавна саобраћајна површина – мрежа саобраћајница (САО 1).

У границама предметног плана и у ободним површинама постоје следећи цевоводи: В1ДЛ500, В1Ч900 и В1ПЕ32.

За потребе трафостанице и прикључно-разводног постројења, планирати цевовод минималног пречника Ø150, у јавној површини, у складу са саобраћајним решењем предметног подручја.

Трасу цевовода водити јавним површинама, у свему према урађеном Синхрон плану и овереном од стране Јавно комуналних предузећа.

Пројектну документацију у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.

Приликом извођења радова, водити рачуна да не дође до оштећења постојећих цевовода, а посебно магистралних цевовода В1ДЛ500 и В1Ч900. Сва евентуална оштећења сноси извођач радова. Потребно је оставити заштитни коридор око ових цевовода.

С поштовањем,

Обрадио:


Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

Руководилац Службе за развој:


Ана Поповић Милијић, дипл.инг.грађ.

Директор Сектора за развој и пројектовање



Душан Гњидић, дипл.инг.грађ

ЗА 13200000 001/08