



# ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских постројења и инсталација

Трг Радомира Вујевића 2, 12000 Пожаревац

Тел.: ++381 (0)12 532-542 (директор), 975 (дежурна служба)  
++381 (0)12 213-711, 221-036, 221-791

Web: <http://www.toplifikacija.com> Е-mail: [info@toplifikacija.com](mailto:info@toplifikacija.com), [jpt@ptt.yu](mailto:jpt@ptt.yu)

Наш број: **8449/2**

Ваш број: **12.02.-10727/724-19**

Датум: **09.12.2019. год.**

Пожаревац

**ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“**

**Београд, Балканска број 13**

## **ПРЕДМЕТ: Давање услова за израду Урбанистичког пројекта**

На основу Вашег захтева за давање **Услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану „Костолац“ у просторној целини Петка**, обавештавамо Вас о следећем:

- Дајемо сагласност на предложену трасу ради израде Урбанистичког пројекта за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану „Костолац“ у просторној целини Петка;
- На предметној локацији изведене су инсталације топловода;
- У делу ваше предложене трасе, **стационажа 320 до 600** предложена траса се налази у близини нашег надземног топловода;
- У делу ваше предложене трасе, **стационажа 340, топловод је укопан у бетонском каналу, испод постојеће саобраћајнице;**
- Приликом пројектовања Ваших инсталација потребно је да водите рачуна о **минималном хоризонталном и вертикалном растојању** у односу на наш топловодни систем.
- Хоризонтални размак при паралелном вођењу мора бити најмање 1 метар од наших инсталација примарног топловода, односно 0,5 метара од секундарног топловода.
- Вертикални размак на местима укрштања мора бити 0,5 метара испод наших инсталација;
- У близини од 1 метар, приликом укрштања и паралелног вођења са нашим инсталацијама, обавезно је да предвидите ручни ископ;
- Грађевинске радове у непосредној близини наших инсталација предвидети **искључиво ручним путем**, без употребе механизације;
- У случају потребе за додатним консултацијама можете да се обратите следећим лицима и то: Драган Вујчић 060 8280310 и/или Зоран Рајчић 060 8280309.



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација

Трг Радомира Вујевића 2, 12000 Пожаревац

Тел.: ++381 (0)12 532-542 (директор), 975 (дежурна служба)

++381 (0)12 213-711, 221-036, 221-791

Web: <http://www.toplifikacija.com> E-mail: [info@toplifikacija.com](mailto:info@toplifikacija.com), [jpt@ptt.yu](mailto:jpt@ptt.yu)

С поштовањем!

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац

Обрадио:

Руководилац техничког система

*Златко Цвејић* Златко Цвејић, дипл.инж.маш.

Драган Вујчић, дипл.инж.грађ.

*Драган Вујчић*



*Златко Цвејић*

Достављено:

- наслову,
- служба Комерцијале,
- служби Инвестиција,
- архиви ЈПТ.