

375007/2-18
05.02 19. год.Energoprojekt Holding a.d.
Bulevar Mihaila Pupina 12

Delovodni broj: 82.1.1.0.-D.08.02.-375007/1-2018

Naš znak: 82100 MO

Naš broj: 64/02, 7877/18

GP Napred a.d.
Bulevar Mihaila Pupina 115

Datum : 16.01.2019.g

Novi Beograd

Predmet: Saradnja na izradi urbanističkog projekta za izgradnju poslovno stambenih objekata u bloku 26, Novi Beograd

U vezi vašeg zahteva za predmetnu saradnju obaveštavamo vas:

1. Postojeće stanje elektrodistributivne mreže:
Situaciju sa ucrtanim postojećim elektroenergetskim objektima za koje posedujemo dokumentaciju dostavljamo vam u prilogu (priloženi CD).

2. Elektroenergetski kapaciteti iz vašeg zahteva:

Oznaka celine	Očekivani broj stanova	Procenjena Pj (kW) poslovnog dela
Objekat 1 na GP4	220	2000
Objekat 2 na GP5	420	-
Objekat 3 na GP6	155	1340

3. Potrebna izgradnja elektroenergetskih objekata prema energetske podacima iz tačke 2:

3.1. Napajanje novih potrošača vršice se iz postojećih TS 110/10 kV "Sava Centar", TS 110/10 kV "Blok 32"

3.2. Planirati izgradnju 5 TS 10/0,4 kV locirane u budućim planiranim objektima i to : U objektu 1 "TS1.1" kapaciteta 1000 kVA sa ugrađenim transformatorom snage 1000 kVA i "TS1.2" kapaciteta 3x1000 kVA (prema zahtevu investitora) sa ugrađenim transformatorima snage 2 x 1000 kVA sa planiranim merenjem preuzete električne energije na 10 kV naponskom nivou (prema zahtevu investitora) ; U objektu 2 "TS2" kapaciteta 2 x 1000 kVA sa ugrađenim transformatorima snage 2 x 1000 kVA; U objektu 3 "TS3.1" kapaciteta 1000 kVA sa ugrađenim transformatorom snage 1000 kVA i "TS3.2" kapaciteta 2 x1000 kVA sa ugrađenim transformatorima snage 2 x 1000 kVA sa planiranim merenjem preuzete električne energije na 10 kV naponskom nivou (prema zahtevu investitora). Prikličenje budućih TS 10/0,4 kV planirati na postojeću 10 kV mrežu lociranu u predmetnom bloku 26, napajanih iz TS 110/10 kV iz tačke 3.1.. Za napajanje budućih objekata planirati 1 kV podzemnu mrežu u sklopu pojedinačnog objekta iz obudućih TS 10/0,4 kV. Koristiti provodnike tipa i preseka 3 x (XHE 49-A 1x150) mm² , 10 kV; XP00 AS 3x150 +70 mm² , 1 kV.

4. Ostali uslovi:

4.1 Ovi uslovi važe godinu dana od dana izdavanja.

4.2 Ovi uslovi se mogu koristiti samo za izradu urbanističkog projekta.

Dostaviti:

- Naslovu ✓
- 82100
- arhivi

"EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o. - Beograd

po ovlašćenju direktora

Milenko Vučaj dipr. inž. el.



Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.